

UPPDATERA PROGRAMVARA I HERU® LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Ladda ned den senaste programversionen från www.ostberg.com och spara filen på lämpligt ställe på datorns hårddisk.

Uppdateringsförfarande:

1. Se till att aggregatet har spänning. Aggregatet behöver inte vara påslaget.
2. Koppla in displayenheten till datorn med en USB-kabel av typen Micro USB avsett för dataöverföring. (Den medföljande kabeln är endast avsedd för laddning, ej data)
3. Displayenheten dyker upp som en lagringsenhet i datorn. Alternativt behöver man först välja vilken åtgärd som ska göras när displayenheten har hittats. Välj alternativet som öppnar enheten i filhanteraren.
4. Kopiera filen från datorns hårddisk. Filen som ska användas för uppdatering har ändelsen .m3f. Klistra in filen på displayens lagringsenhet i utforskaren.
5. Displayenheten startar uppdateringen på en gång. Först uppdateras displayenheten. Statusen syns i displayen (0-100%). Det görs sedan även en kort verifikation (0-100%) innan displayenheten startar om.
6. Efter att displayenheten har startat om kan displayenheten kopplas bort från datorn.
7. Säkerställ att displayen har kontakt med aggregatet via dockningsstation eller trådlös uppkoppling. Displayenheten synkroniserar då med aggregatet och verifierar den befintliga mjukvaruversionen i styrkortet. Om två displayer används, se punkt 9.
8. Om styrkortet i aggregatet har en lägre version än den uppdaterade displayen kommer displayen även att starta uppdatering av styrkortet. Progressen för "mainboard update" visas i displayen (0-100%). Därefter startar aggregatet upp till normalt driftläge.
9. Om två displayer används och är par-kopplade till aggregatet uppdateras styrkortet endast från displayenheten som är master. (Har ID-nummer 1). Om två displayer används, upprepa då steg 2-6 för den andra displayen.
10. Kontrollera att den nedladdade versionen har blivit korrekt installerad på både displayenhet och styrkort genom att gå till settings/about
11. Uppdateringen är klar!