

## Bärläktsteg

### Innehavare

## CW Lundberg Industri AB

Box 138, 792 22 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556099-7461

Tel: +46 250 55 35 00

E-post: [info@cwlundberg.com](mailto:info@cwlundberg.com), hemsida: [www.cwlundberg.com](http://www.cwlundberg.com)

### Produktbeskrivning

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Bärläktsteget finns i olika bredder och tillverkas av korrosionsskyddad och lackerad stålplåt.

Se även Kommentarer.

### Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

#### BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241

Taksäkerhet, Förflyttning på tak

8:2422\*

\* Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Bärläktsteg får endast monteras rakt ovanför varandra.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, M-034 040322

Monteringsanvisning, M-081 1712 SE.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 100-95-0448, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, Mora.

Typgodkännande 0072/03 | 2018-07-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	CW Lundberg Industri AB
Tillverkningsställe	Mora
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0072/03
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport P301923 och 5P09142 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 6P06282-02 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Ritningar enligt produktlista daterad 2018-06-11.

## Kommentarer

Bärläktsteget är inte avsett som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsseklar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C5 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-07-05.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-07-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Johan Åkesson



Marie Karlsson